



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 59-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов

427550, с. Дебесы, ул. Строителей, 1, телефон (факс) 8(34151) 4-24-02

e-mail: balgpn@mchs-18.ru

с. Дебесы

«25» июня 2021 г.

Предписание № 29/20/1/1-6

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнепыхтинская основная общеобразовательная школа» директору Семеновой Т.Л.

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 29/20 от «08» июня 2021 г., выданного заместителем главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолием Юрьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 05 мин. «24» июня 2021 г. по 15 ч. 05 мин. «24» июня 2021 г., с 15 ч. 30 мин. «24» июня 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «24» июня 2021 г., с 10 ч. 30 мин. «25» июня 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «25» июня 2021 г. проведена **плановая** проверка объектов защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнепыхтинская основная общеобразовательная школа», (юридический адрес: Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Нижняя Пыхта, ул. Центральная д.18, осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Нижняя Пыхта, ул. Центральная д.18, Дебесский район, д. Ариково, ул. Центральная, 92.)

**Лицо(а), проводившие проверку:** государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Маланьин Иван Витальевич

**совместно с:** директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнепыхтинская основная общеобразовательная школа» Семеновой Т.А.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.



Помещения школы д. Нижняя Пыхта, ул. Центральная д.18				
1/1/1	Не предоставлен протокол испытания ограждения крыши	п/п б) п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР)	01.06.2022	
1/1/2	На объекте защиты с массовым пребыванием срок службы средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека истек	п. 30 ППР	01.06.2022	
1/1/3	На объекте защиты пожарная сигнализация используется свыше установленного срока эксплуатации, при это испытания АПС не проведены.	п. 13 ППР	01.06.2022	
Помещения детского сада				
1/1/4	Замок на двери эвакуационного выхода из спальни не обеспечиваем возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР	01.06.2022	
1/1/5	Ковровые дорожки на пути эвакуации не крепятся к полу.	п. 31 ППР	01.06.2022	
д. Ариково, ул. Центральная, 92				
1/1/6	Территория объекта не окошена от травянистой растительности	п. 67 ППР	01.06.2022	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор  
Балезинского, Дебесского и Кезского районов  
по пожарному надзору Маланьин И.В.



«25» июня 2021 г.  
М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил:**

*Венчиков А.И., директор*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» июня 2021 г.

*И.В.*

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 59-99-99